

TRATAMIENTO DE AGUA · SERIE EQUIPOS COMBINADOS

Equipos combinados

Código kombianlagen · 0 Clases de potencia · máx. 0 bar(g)

Los equipos combinados reúnen la descalcificación y la ósmosis inversa en una unidad compacta. El agua bruta se descalcifica primero y a continuación se sigue tratando a través de una membrana. De este modo se obtiene agua de alimentación baja en sales y con conductividad reducida, que protege la caldera de vapor frente a la cal, las incrustaciones y una carga salina elevada. Los equipos combinados resultan especialmente adecuados cuando se necesita una alta calidad de agua junto con poca necesidad de espacio – por ejemplo, en instalaciones de vapor compactas, soluciones móviles en contenedor o salas técnicas reducidas.



Fig.: Equipos combinados

No hay clases de potencia registradas.

Niveles de equipamiento

Control de falta de sal

Avisa cuando el nivel de sal es bajo.

Equipo de control de dureza

Supervisa la dureza residual.

Titulador de proceso

Controla automáticamente la dureza del agua.

Filtro de carbón activo

Elimina el cloro, los olores y las sustancias que alteran el sabor.

Módulo EDI

Produce agua de alta pureza.

Desinfección UV

Reduce los microorganismos en el agua.

Filtro de ventilación de CO₂

Protege frente a las impurezas del aire.

Normas y conformidad: CE · Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE · Directiva CEM 2014/30/UE · Directiva de Baja Tensión 2014/35/UE · Cableado conforme a VDE